

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 05.07.2018

N° riunione: 07/2018

Presenti: Canovaro F., Chellini, Gesualdi, Mazzi,

Coordinatore : Masini.

L'incontro inizia alle ore 17.45.

1. Analisi quesiti

In merito ai quesiti formulati nella scorsa riunione vengono fornite alcune risposte che verranno analizzate con maggior dettaglio nel corso della prossima riunione.

Di seguito è sinteticamente riportato quanto emerso nell'incontro. Il riferimento è relativo alla indicazione presente nel precedente verbale.

c. D: Nel caso di ristrutturazione di un impianto in un edificio esistente in base alla norma attuale vi è l'obbligo di rispetto della quota rinnovabile?

R: per poter sviluppare una risposta occorre definire il riferimento.

d. D: 5kW costituisce il limite di potenza al di sotto del quale non è necessario effettuare il deposito della relazione del fabbisogno termico (legge 10/91 e s.m.i.)?

R: la risposta è affermativa in quanto la definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.

e. 12kW costituisce il limite di potenza per le pompe di calore al di sotto del quale non è necessario effettuare il deposito della relazione del fabbisogno termico (legge 10/91 e s.m.i.)?

R: la risposta è indicata al comma 1 dell'art. 8 del Dlgs. 192/2005 dove è previsto che *"... Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW"*

f. D: Qual è l'importanza della illuminazione negli edifici industriali per il miglioramento della classe energetica?

R: la risposta non è univoca. L'importanza dipende anche dal profilo del carico.

2. DM 37/08 approfondimento valutazioni

In considerazione di quanto sviluppato dalla Commissione, è possibile delineare con maggior chiarezza le caratteristiche dell'incontro tecnico che era stato previsto di realizzare.

Viene confermata l'idea di coinvolgere sia l'ASL che il Comune di Firenze. Viene inoltre prevista la presenza di un legale per definire con chiarezza gli aspetti sanzionatori. Si ipotizza inoltre la presenza di una figura di riferimento in ambito nazionale. Nell'evento è inoltre previsto l'intervento di alcuni componenti della Commissione. La durata dell'evento è prevista in 4 ore.

3. Considerazioni in merito al “cliente finale nascosto”, come definito dall’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas

L’argomento è trattato marginalmente e viene rinviato alla prossima riunione per un maggior dettaglio.

4. Analisi circolare CNI sul fabbisogno energetico

L’argomento è trattato marginalmente e viene rinviato alla prossima riunione per un maggior dettaglio.

5. Varie ed eventuali

Il Coordinatore informa i presenti della volontà del Consiglio di investire sulle Commissioni incentivando la realizzazione di eventi formativi. Il Consiglio è disponibile a far fronte alle spese per organizzare fino a 2 eventi all’anno.

Per il prossimo incontro è previsto il seguente ordine del giorno:

1. Analisi quesiti
2. DM 37/08 approfondimento valutazioni
3. Considerazioni in merito al “cliente finale nascosto”, come definito dall’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas
4. Analisi circolare CNI sul fabbisogno energetico
5. Varie ed eventuali

L’incontro si chiude alle ore 19.00

Data per la prossima riunione: 13.09.2018 ore 17.30

Il Coordinatore
Roberto Masini