

# VERBALE DEL GRUPPO DI PREVENZIONE INCENDI



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

VERBALE DEL 18/12/2014

PRESENTI	SPEDITO A:
Ing. Adimari Franco Gino	<a href="mailto:info@ordineingegneri.fi.it">info@ordineingegneri.fi.it</a>
Ing. Masoni Alessio	
Ing. Bresci Paolo Pietro	
Ing. Seghi Edoardo	
Ing. Paiano Davide	
Ing. Fratini Giovanni	

Si è proseguito nella verifica del progetto prevenzione incendi nell'edificio storico adibito a laboratorio ed uffici verificando la reazione al fuoco dei materiali ed il carico d'incendio.

Per le zone adibite a laboratorio e depositi si ritiene che il livello di prestazione per la resistenza al fuoco sia il IV.

Per le zone adibite a uffici, falegnameria, verniciatura e laboratorio chimico il livello di prestazione sia il III.

Le compartimentazioni delle varie zone sono o inferiori a 500 mq o inferiori a 1000 mq

Gli elementi strutturali e di separazione dei vari compartimenti risultano resistenti al fuoco 120 minuti per cui il carico d'incendio massimo ammissibile è pari a 1800 MJ/mq; tale carico d'incendio risulta probabilmente inferiore a quello effettivamente presente all'interno dei vari compartimenti.

Nella prossima riunione fissata per il giorno 29 gennaio 2015 ore 15.00 si proseguirà l'analisi del testo relativamente alle vie d'esodo.

Ing. Paolo Pietro Bresci